

RICHTLIJNEN VAN DECEMBER 1967 VOOR DE REGLEMENTERING VAN DE
BESCHERMING TEGEN BRAND EN PANIEKRISICO'S IN KERMISINRICHTINGEN EN
ANDERE INSTELLINGEN VAN TIJDELIJKE AARD ZOALS JAARBEURZEN EN
TENTOONSTELLINGEN
(Ministerie van Binnenlandse Zaken)

1. TOEPASSINGSGEBIED.

De brandbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing op alle inrichtingen van tijdelijke aard, die voor ten hoogste drie maanden op eenzelfde plaats zijn gevestigd.

Als inrichtingen of instellingen die tot dit gebied behoren heeft men:

- a) de kermisbarakken en circussen;
- b) de tenten en getimmerten voor het organiseren van vermakelijkheden en het geven van vertoningen;
- c) de jaarbeurzen en tentoonstellingen, die niet plaatsgrijpen in zalen van permanente inrichtingen of in gebouwen die gewoon toegankelijk zijn voor het publiek.

Deze brandbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing, onafhankelijk van de wettelijke en reglementaire voorschriften aan dewelke de gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde inrichtingen onderworpen zijn, zelfs indien zij van tijdelijke aard weze, alsmede op de installaties en apparaten gevisieerd door het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Zij zullen ingelast worden in het kohier van de lasten, bepalingen en voorwaarden voor het toestaan op openbare pleinen van de standplaatsen op verscheidene kermissen of, als na te leven voorschriften, opgelegd worden bij het verlenen van de vergunning tot oprichten van tenten of getimmerten voor het houden van vermakelijkheden, vertoningen, jaarbeurzen en tentoonstellingen.

2. OPSTELLING EN BOUW VAN DE INRICHTINGEN

2.1. De barakken, tenten en getimmerten moeten volgens de aangewezen standplaatsen ordelijk opgesteld zijn, derwijze dat zij steeds door de eerste hulpwagens kunnen benaderd worden. De toegangswegen mogen niet gehinderd worden door geparkeerde voertuigen of bezette plaatsen die een vrije beweging van de brandweerwagens zouden kunnen beletten.

Dit houdt in dat een liggingsplan dient overgemaakt aan de brandweerdienst, waarop de inplanting op het terrein en de toegankelijkheid voor brandweerwagens en andere hulpwagens dient te worden vermeld. Dit dient uiteraard voor de opstelling te gebeuren.

2.2. Door standplaats wordt verstaan de plaats die door een barak of instelling bekleed wordt, met inbegrip van de schoorpalen, spandraden, omheining, trappen en uitsprong van de kap. Een stand is een afgebakend geheel van uitgestalde waren van een fabriek of een firma.

2.3. Het kermisplein mag enkel bezet worden door de rijtuigen welke onmisbaar zijn voor de exploitatie.

Het gemeentebestuur oordeelt, in laatste uitspraak en zonder mogelijk beroep, over de gepastheid van elk rijtuig en over de plaats dat het zal innemen.

2.4. Tussen de verschillende inrichtingen zal, voor het vermijden van brandoverslag, een ruimte van

minstens 50 cm. breedte gelaten worden. Deze ruimte mag, om het doorlopen van het publiek te beletten, desnoods afgesloten worden met een gemakkelijk te verwijderen latwerk. Circustenten en gedeelde omvangrijke inrichtingen voor vermakelijkheden, jaarbeurzen en tentoonstellingen moeten een afzonderlijke standplaats hebben, waarvan de afstand ten opzichte van de andere kermisinrichtingen en de bebouwde omgeving vooraf ter beoordeling is van de Kommandant van de Brandweer of van een daartoe door het gemeentebestuur aangestelde persoon.

De afstand kan verschillen al naargelang de brandbelasting en is min. 6 meter. Voor gebouwen hoger dan de voorgeschreven 6 meter dient een tussenafstand te worden genomen, gelijk aan de hoogte van het nabijgelegen gebouw. De afstand wordt aangegeven in de bijzondere brandbeveiligingsvoorschriften opgesteld door de brandweer.

2.5. De materialen, nodig voor de opbouw van de tenten of barakken en in het bijzonder van de inwendige inrichting, omvattende de banken, trappen en vloeren dienen steeds in goede staat van deugdelijkheid en onderhoud te zijn. Banken en stoelen moeten stevig op de vloer bevestigd zijn, met uitzondering nochtans voor de stoelen van een verbruiksalon.

Men dient bij de inrichting rekening te houden dat men de brandbelasting dient te beperken door zoveel mogelijk brandremmende of onbrandbare materialen te gebruiken. Dit kan worden bewezen door het afleveren van keuringsattesten welke worden uitgereikt door de leverancier van de produkten. Er dient te worden opgemerkt dat deze attesten werden uitgereikt door een Belgische universitaire instelling.

2.6. De gangen, leidende tot de zit en/of staanplaatsen en tot de uitgangen, moeten steeds geheel vrij gehouden worden van belemmeringen.

2.7. Kas en controleloketten dienen stevig vastgehecht, derwijze dat zij de nuttige breedte der gangen en uitgangen niet tot een mindere afmeting brengen.

2.8. De uitgangen van een inrichting moeten rechtstreeks op de openbare weg uitgeven en mogen in geen geval andere bezette ruimten of belendende barakken doorlopen. De weg naar de uitgang zal aangeduid worden.

De deuren moeten in de richting van de vluchtweg opendraaien en in geopende stand kunnen vastgezet worden. Trommel en draaikruisdeuren zijn verboden.

De aanduiding dient te gebeuren met pictogrammen, overeenkomstig de wetgeving terzake, zoals vermeld in het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming en in het bijzonder art. 52.5.11 en 54. qq. 2. Dit wordt aangeduid aan de ingangen door een duidelijk leesbaar opschrift.

2.9. De breedte van gangen, trappen en uitgangen zal, voor de toeschouwers of bezoekers die deze bedienen in verhouding zijn van 1,25 cm. per persoon voorziene staan of zitplaats, met een minimumbreedte voor elk van 80 cm. De doorgangshoogte zal minimum 2 meter bedragen. Voor de ruimten met zitplaatsen geeft dit aantal de maximale bezettingsgraad aan. Ten opzichte van de ruimten die voorzien worden als staanplaatsen of voor deze die door personen doorlopen worden, bijvoorbeeld de jaarbeurzen en tentoonstellingen, is de maximale bezettingsgraad een persoon per 0,6 m² grondoppervlakte van deze ruimten.

De voorziene breedte dient aan de hand van een berekeningsnota gestaafd, en voorgelegd aan de stedelijke brandweerdienst.

Ingeval twijfel over de bezetting bepaalt de verantwoordelijke uitbater zelf het aantal toegelaten personen.

2.10. Het aantal uitgangen bepaalt zich tot het getal staan en/of zitplaatsen in een inrichting en wel in deze verhouding:

voor min dan 500 personen:

van 1 tot 50 personen: een uitgang;

van 51 tot 250 personen: twee uitgangen;

van 251 tot 500 personen: drie uitgangen.

voor meer dan 500 personen:

een bijkomende uitgang per schijf van 500 personen of een fractie van 500 personen.

Deze uitgangen moeten zo ver mogelijk van mekaar liggen.

2.11. De trappen zijn voorzien van leuning in overeenstemming met art.641 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

2.12. Opschriften, goed zichtbaar leesbaar bij daglicht als bij duisternis, dienen de uitgangen en nooduitgangen aan te duiden.

De opschriften kunnen mee worden geïntegreerd in combinatie met de te voorziene noodverlichting. Hun plaatsing dient zodanig te zijn dat van gelijk welke plaats steeds een uitgang en een nooduitgang zichtbaar is, hetzij de signalisatie van deze uitgang of nooduitgang zichtbaar is

3. ELEKTRISCHE INSTALLATIES.

3.1. Voor de verlichting van de inrichtingen, de stands en van de decoratie wordt slechts elektrisch licht toegelaten.

3.2. De plaats van de verlichtingsornamenten dient derwijze te zijn dat geen brandgevaar kan ontstaan. De verlichtingslampen mogen niet met papier of ander brandbaar materiaal worden omwikkeld.

3.3. De elektrische geleiders moeten op degelijke wijze geïsoleerd zijn en mogen niet rechtstreeks vastgehecht worden aan tenten, woonwagens of andere voertuigen, hetzij door middel van isolerend en onbrandbaar materiaal.

3.4. Een noodverlichting is te voorzien in de inrichtingen toegankelijk voor het publiek. Deze dient van een zodanige lichtsterkte te zijn dat men zich behoorlijk kan oriënteren.

3.5. Alle elektrische installaties, zowel van de terreinverlichting als van de onderscheiden inrichtingen en stands zullen uitgevoerd worden volgens de wettelijke voorschriften.

3.6. De exploitant van een inrichting die een elektrische aansluiting vraagt, moet een certificaat van deugdelijkheid van de instelling voorleggen. De instellingen die niet voldoen zullen niet aangesloten worden.

De deugdelijkheid van de elektrische en veiligheidsinstallaties welke wordt gebruikt dient te

worden bewezen aan de hand van een verslag welk werd opgemaakt door een bevoegd erkend keuringsorganisme. Dit verslag dient overgemaakt aan het stadsbestuur, zoals voorgeschreven in de bijzondere brandbeveiligingsvoorschriften.

3.7. Na dagelijkse sluitingstijd moet de elektrische installatie in elke tent, barak of getimmerte stroomloos gesteld worden.

4. VERWARMINGSINSTALLATIES.

4.1. De verwarmingsinstallaties en kooktoestellen dienen derwijze opgesteld dat zij alle waarborgen van veiligheid tegen brand bieden. Zij moeten op een stenen vloerplaat of op een plaat van onbrandbaar en warmte slecht geleidend materiaal zijn aangebracht, in een gemakkelijk te bereiken en op de buitenlucht geventileerde ruimte.

Het gebruik van verwarmingsof kooktoestellen gespijsd met alcohol, benzine of petroleum is streng verboden.

4.2. In het geval vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden zijn de persflessen en houders te plaatsen buiten de inrichting in een volledig afgezonderde ruimte met een bestendige verluchting. De verbinding met de toestellen zal uitgevoerd worden met buizen in roodkoper, aan elkaar gesoldeerd met een zilverlegering.

Wanneer flessengas wordt gebruikt in een zodanige hoeveelheid dat hun opstelling onderworpen is aan de wettelijke voorschriften

vermeld in het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming, dient een keuringsattest welke werd afgeleverd door een erkend keuringsorganisme, aan het bestuur te worden voorgelegd.

4.3. Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak, braad of kookdoeleinden is slechts toegestaan in de inrichtingen en stands die daarvoor speciaal zijn uitgerust.

Naast de verwarmings of kooktoestellen zal een geschikt en bedrijfsklaar draagbaar blustoestel worden opgesteld.

Het type en inhoud van deze toestellen wordt bepaald door de brandweerdienst, in samenspraak met de inrichters.

4.4. De frituurtoestellen moeten voorzien zijn van een stopthermostaat.

5. DRIJFKRACHTTOESTELLEN EN ENERGIEBRONNEN.

Alle drijfkrachttoestellen en energiebronnen, zowel deze die een vaste plaats innemen op een daartoe ingerichte wagen of als toestel verplaatsbaar zijn, dienen te voldoen aan de wettelijke voorschriften, derwijze dat hun werking niemand hindert, zij geen gevaren opleveren voor brand en degelijk beschermd zijn ter voorkoming van ongevallen.

De gebruiker of eigenaar van zulke toestellen dient overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de diverse keuringen welke nodig zijn voor dit type van toestel te laten uitvoeren. Deze keuringsattesten dienen op verzoek aan de bevoegde overheid voorgelegd te worden.

6. ROOKVERBOD.

6.1. Behalve in de verbruiksalons zal het rookverbod opgelegd en aangeduid worden. In deze laatste zal een voldoende aantal asbakken worden voorzien. Aan de ingang van de inrichtingen van tijdelijke aard zullen met zand gevulde onbrandbare bakjes geplaatst worden voor het inwerpen van de smeulende tabaksresten.

De aanduiding dient te gebeuren door de wettelijk voorgeschreven pictogrammen conform het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming en in het bijzonder art.54qq.

6.2. In circussen en andere spektakelzalen zal het rookverbod voor de vertoning en tijdens de poos, mondeling aan het publiek kenbaar gemaakt worden.

6.3. Tijdens de voorstelling mogen het personeel en de optredende artiesten niet roken in de stallen en de belendende ruimten.

7. BRANDBEVEILIGINGSMIDDELEN EN ANDERE VOORZORGSMAAATREGELEN.

7.1. De hydranten, gelegen in het bezette terrein en in de toegangswegen moeten steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn.

Hiervoor bestaan eveneens politieverordeningen. Dit is aangegeven in afdeling 19, gedrag bij brand en brandbestrijdingsmaatregelen.

7.2. Opstapeling van stro of hooi binnen of tussen de inrichtingen is verboden, hetzij met voorafgaandelijke toelating van de brandweerkommandant of van de afgevaardigde van het gemeentebestuur, die te dien einde de nodige veiligheidsmaatregelen zal verstrekken.

Het aanbrengen of opstapelen van divers brandbaar materiaal kan bijkomende maatregelen ter voorkoming van brand mogelijk maken. Hiervoor dient de stedelijke brandweer geraadpleegd. Bijzondere bijkomende maatregelen worden dienaangaande vermeld in de bijzondere brandbeveiligingsvoorschriften opgesteld door de brandweer.

7.3. Papierresten, ledig brandbaar verpakkingsmateriaal en brandbare afval moeten terstond verwijderd worden en mogen niet onder de vloeren van de barakken, getimmerten en stands geborgen of weggeworpen worden. Het gemeentebestuur zal de nodige maatregelen treffen voor ophaling van de vuilnis.

7.4. In alle inrichtingen en stands moet, op oordeelkundige wijze opgesteld, draagbare blustoestellen van passende soort aanwezig zijn. Deze moeten op goed zichtbare en bereikbare plaatsen aangebracht en jaarlijks door een bevoegde firma nagezien en op deugdelijkheid beproefd worden. Het bewijs van nazicht zal op verzoek van de brandweerkommandant of afgevaardigde van het gemeentebestuur moeten kunnen voorgelegd worden.

De plaatsing en het aantal blustoestellen wordt bepaald door de brandweerdienst in samenspraak met de uitbaters of inrichters. Deze blustoestellen dienen te voldoen aan de Belgische normen. De degelijkheid dient bewezen aan de hand van een keuringsattest of label, afgeleverd door de leverancier van de blustoestellen. Het bewijs van nazicht zal op verzoek aan het

stadsbestuur worden voorgelegd.

7.5. Bij vaststelling van een onvoldoende of gebrekkige brandbeveiliging moeten alle bijkomstige opgelegde voorzorgsmaatregelen onmiddellijk nageleefd worden.

7.6. Ballonnetjes gevuld met een brandbaar en/of giftig gas mogen niet in de inrichting aanwezig zijn.

Enkel niet gevaarlijk inert en onontvlambaar gas mag worden gebruikt voor het vullen van ballonnen. De flessen moeten stevig vastgehecht aan de muur, de wanden of de kolommen worden opgesteld.

7.7. Versieringen met papierslingers en dergelijke mogen niet in de stands worden aangebracht.

7.8. Motorvoertuigen tentoongesteld in daartoe bestemde ruimten mogen geen brandstof in hun reservoirs hebben. De batterijen zullen er uit verwijderd zijn.

7.9. Met het oog op de melding van brand of van een ongeval behoort een tentoonstelling, jaarbeurs of vermakelijkheidsinrichting zo enigszins mogelijk op het telefoonnet te zijn aangesloten, met aanduiding bij het toestel van de oproepnummers van brandweer, politie en andere hulpdiensten.

7.10. Bij elke sluitingstijd wordt door het personeel een rondgang binnen en buiten de inrichting uitgevoerd. In omvangrijke instellingen voert het personeel van de inrichting een waakdienst uit.

7.11. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor in de inrichtingen een bijzondere waakdienst tijdens de vertoningen of openingsuren uit te oefenen en er een (1) of meer brandweerwachten te plaatsen. Voor elke brandweerman zal een bijzondere vergoeding per voorstelling door de exploitant aan het gemeentebestuur betaald worden.

8. TOEZICHT.

8.1. Onverminderd de bijzondere nazicht en controlemaatregelen welke inzake brandvoorkoming mochten uitgevaardigd worden, worden de in dit reglement bedoelde instellingen door de gemeentelijke brandweerdiensten geïnspecteerd overeenkomstig het bepaalde in art. 22 van het K.B. van 8.XI.1967 (Stbl. 18.XI.1967) houdende, voor de vreedstijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand.