



Verslag

Titel verslag: Infoavond definitief ontwerp Prinshoefeweg deel 3
Datum en uur vergadering: 20 juni 2018 om 20.00 uur
Plaats vergadering: Grote bovenzaal, De Nobele Donk, Jozef Ickxstraat 10, 2180 Ekeren

1. Aanwezig

Naam	Naam
Ludo Van Reusel, districtsschepen	
Sven De Loenen, wijkcoördinator	
Wesley Hendrickx, studiebureau Arcadis	
Dominique De Witte, waterbeheer provincie Antwerpen	Figen Keser, administratief medewerker
Liselotte De Waele, projectmanager Aquafin	Bewoners: 21

2. Inleiding

Sven De Loenen opent de avond en verwelkomt de aanwezige bewoners en bedankt hen voor hun aanwezigheid.

3. Presentatie heraanleg

Verloop:

Sven De Loenen stelt het panel voor.

Schepen Ludo Van Reusel geeft meer informatie over het verloop van de avond.

Wesley Hendrickx doorloopt de presentatie.

Liselotte De Waele geeft uitleg over de afkoppelingswerken.

4. Vragen en antwoorden

Zijn de parkeerproblemen opgelost na de werken?

Iedere parkeerplaats die we extra kunnen creëren is opgenomen in het ontwerp.

Welke verkeersdrempels worden er geplaatst en zijn die heel steil?

We verhogen het volledige kruispunt.

Het zijn verkeersplateaus vergelijkbaar met kruispunt met de Kruidenlaan. Ook even steil als dat kruispunt als je er op/of af rijdt langs de westkant want er moeten bussen over rijden.

Kan er na de werken nog fout geparkeerd worden op onze oprit of voor onze garages?

Een deel van het foutparkeren wordt opgelost met dit ontwerp.

Indien men toch voor uw oprit of garage parkeert, moet u naar de Blauwe Lijn bellen: 0800 123 12

Mag er op de hoek met Oude Landen aan de kant met de even nummers geparkeerd worden?

Ja, daar mag geparkeerd worden, maar wel enkel in de parkeerstrook die wordt voorzien.

Gaan er voldoende oversteekplaatsen zijn? Dit ook voor mindervaliden en kinderwagens?

Aangezien de kruispunten verhoogd worden, is het oversteken voor mindervaliden en met kinderwagens geen probleem.

Er worden blikjes gestort in de beek. Kan dit sluikestorten verstopping veroorzaken in de beek?

Er is een grof afvalrooster voorzien in de beek. En ook een systeem dat wanneer het waterpeil stijgt het afval op een plateau wordt gebracht zodat het makkelijker kan opgeruimd worden.

Sluikstorten zal niet zorgen voor verstopping, maar blijft natuurlijk wel verboden.





Gaat de waterloop onderhouden worden?

De provincie onderhoudt de beek 1 keer per jaar.

Er is een meldpunt bij de provincie waar problemen of klachten kunnen doorgegeven worden.

Moeten de eigenaars zelf de kosten dragen voor het scheiden van het afvalwater?

Als u nu al aangesloten bent op de riolering worden de kosten voor de afkoppeling gedragen door Waterlink. Als er nu geen aansluiting is op de riolering zijn de kosten voor de eigenaar.

En het herstel van de oprit?

Ja, ook die kosten zijn voor Waterlink.

Zijn er bushaltes ontworpen op het plan?

Aan de bushaltes zal er niets veranderen.

De Lijn bekijkt dit meestal pas na uitvoering van de werken.

Zijn de bomen dezelfde? We hebben nu elk seizoen iets anders.

De boomkeuze is nog niet bepaald.

Kan de beek overstromen?

Alle ontwerpen rond afvoer van regenwater moeten voldoen aan zeer strenge regels.

Er werden dus heel wat berekeningen gemaakt waarop de waterloop moet voorzien zijn. Die kan een zogenaamde T100-regenbui aan. Dat is een zeer zware regenbui die zich statistisch gezien slechts 1 keer op 100 jaar voordoet. De open beek kan ook meer water aan dan de ingebuisde versie op dit moment.

Kunnen we preventief zandzakken verkrijgen?

Er liggen steeds zandzakjes klaar in geval van nood. De brandweer kan u wellicht informeren of u die nu al dan niet al kan krijgen.

Gaan de werken in fases gebeuren?

Ja, meer info daarover op de infoavond 'start werken' die we ongeveer 2 weken voor de start zullen organiseren.

Blijft de koker van Aquafin van 20 jaar geleden behouden? En hoe gaan deze mekaar kruisen?

De collector van Aquafin ligt 3 meter diep.

De bestaande connector ligt daardoor diep genoeg om erover te kunnen. Er ligt ook nog een andere koker die er wel uit gaat.

Zijn er plannen van de exacte ligging van de rooilijn beschikbaar?

Het ontwerp blijft binnen de begrensde rooilijn die voor 100 percent juist is.

De rooilijn voor uw eigendom staat vermeld in uw eigendomsakte.

We gaan proberen om de plannen van de rooilijn online te zetten.

5. Slotwoord

Bedankt voor uw aanwezigheid. We blijven nog ter beschikking voor verdere vragen.

Hierna kan u ons contacteren op wijkoverleg.ekeren@stad.antwerpen.be of tel 03 338 29 07.

De presentatie komt op de website www.ekeren.be 'Openbare Werken.'

