



# LOGBOEK BRANDVEILIGHEID

## DOE EEN SLUITRONDE NA ELKE ACTIVITEIT

De laatste die na een activiteit in het lokaal vertrekt, moet een sluitronde doen. Zo hou je mogelijke brandstichters of vandalen buiten en beperk je de risico's tot het ontstaan van vuur als het lokaal niet in gebruik is.

- Zijn alle deuren en ramen dicht?
- Zijn de vuilbakjes in het lokaal leeggemaakt in de grote vuilbakken/containers die buiten staan?
- Zijn alle lichten uit?
- Is al het materiaal opgeruimd?
- Blijven er geen gevaarlijke/giftige producten rondslingeren?
- Zijn alle keukenapparaten uitgeschakeld en uit het stopcontact?
- Staan er géén gasflessen (incl. campinggas) binnen?
- Staat de verwarming uit?
- ...

## DOE 4 KEER PER JAAR ZELF EEN CONTROLLERONDE

Preventieve controles en onderhoud kunnen grote en kleine ongelukken voorkomen. Noteer hieronder wie op welk moment een controleronde deed en vink af indien het **OK** is.

Breng meteen in orde wat **NIET OK** is.

DATUM CONTROLLERONDE					
WIE DEED DE CONTROLLERONDE?					
		OK	OK	OK	OK
BLUSMIDDELEN	Hangen branddekens en blustoestellen op hun correcte plaats? (blustoestellen moeten onder het aangebrachte symbool aan de muur bevestigd zijn). Is de veiligheid bij de brandblussers niet verbroken? Zijn ze volledig vrij en goed bereikbaar? Hangen er geen jassen of andere zaken over?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EHBO	Is het EHBO-materiaal aanwezig, toegankelijk en gecontroleerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROOK- EN CO-DETECTOREN	Werken de batterijen nog? Werkt het toestel nog? Gebruik de testknop om dit te testen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VEILIGHEIDSVERLICHTING	Brandt de veiligheidsverlichting als je de testknop indrukt? Zet de hoofdschakelaar van de elektriciteit uit. De noodverlichting moet dan minstens 10 minuten branden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVACUATIEPLAN	Hangt het plan nog op de daarvoor voorziene plaatsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BRANDEVACUATIESIGNAAL	Controleer de goede werking.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VLUCHTROUTE	Zijn alle vluchtroutes volledig vrij? Gaan de nooddeuren nog open? Hangen de pictogrammen correct?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROOKVERBOD	Staan er geen asbakken binnen? Is de verboden-te-roken-signalisatie aanwezig en duidelijk zichtbaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BRANDBARE EN GEVAARLIJKE PRODUCTEN	Controleer of (brand)gevaarlijke producten zich in de daarvoor voorziene (afsluitbare) kast/kist bevinden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORDE, NETHEID EN DECORATIEMATERIAAL	Zit het afval buiten in de afvalbakken? Is er niet te veel brandbaar decoratiemateriaal aanwezig in het lokaal? Is er op minder dan 1 meter van warmtebronnen geen brandbaar materiaal aanwezig? Liggen er op het terrein geen losse brandbare materialen zoals paletten, autobanden, zetels,... bereikbaar voor voorbijgangers?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERLIESSTROOMSCHAKELAAR	Controleer de goede werking van de verliesstroomschakelaar aan de hand van de testknop.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAMPKAP	Reinig/vervang de filters van de dampkap jaarlijks (en duid hiernaast aan wanneer je dit het laatst deed).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





# LOGBOEK BRANDVEILIGHEID

## LAAT DE VERPLICHTE CONTROLES, ONDERHOUD EN KEURINGEN DOOR EXTERNEN DOEN

Afhankelijk van de aanwezige installaties en toestellen in je lokaal, moet je op regelmatige basis controles, onderhoud en keuringen laten doen door gespecialiseerde firma's.

	HOE VAAK?		LAATSTE KEURING OP	DOOR WELKE FIRMA?	VERVALT TEGEN?
CONTROLE EN ONDERHOUD VAN BLUSMIDDELEN	Elk jaar	Bevoegde instantie/persoon			
CONTROLE EN ONDERHOUD VAN CENTRALE VERWARMING EN SCHOUWEN	Elk jaar	Bevoegde instantie/persoon			
DAMPKAPPEN (INDUSTRIEEL)	Elk jaar	Bevoegde instantie/persoon			
INDIVIDUELE GASVERWARMINGSTOESTELLEN	Elk jaar	Bevoegde instantie			
KEURING VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING	Om de 5 jaar	Erkend organisme			
GASINSTALLATIE + STOOKINSTALLATIE	Om de 5 jaar	Erkend organisme			
BRANDALARM	Elk jaar	Bevoegde instantie/persoon			

